INTI SURYA LABORATORIUM

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

KAN Komite Akreditasi Nasional LP-1391-IDN

NO	LOKASI / KETERANGAN SAMPEL	HASIL UJI
		Satuan = LUX
1	SIWT012501/268 Area Perakitan (Gedung E)	1316
2	SIWT012501/269 Area Office (Gedung E)	76,6
3	SIWT012501/270 Ruang Alkom (Gedung E)	71,3
4	SIWT012501/271 Lantai 3 (Open Space) Gedung T	149
5	SIWT012501/335 Lantai 1 Gedung T (Area Divisi Project)	331

No. LHP	JENIS SAMPEL
SIWT012501/003	Lingkungan Kerja

Informasi Pelanggan

Nama Pelanggan : **LEN RAILWAY SYSTEMS, PT**

Alamat / Lokasi Sampling : Grha Giri Suseno (Ged. T) Len Business Park, Jl. Soekarno Hatta No.442, Kota Bandung, Jawa Barat 40254

Informasi Sampling

Metode Sampling : Pencahayaan (SNI 7062:2019 dan SNI 7062:2019/Ralat1:2020)

Tanggal Sampling : 26 Agustus 2025

Periode Analisa : 26 Agustus 2025 - 03 September 2025

** Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 Lamp. 2 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (Standar Pencahayaan).

NO	KETERANGAN	INTENSITAS (LUX)
1	Penerangan darurat	5
2	Halaman dan jalan	20
3	Pekerjaan membedakan barang kasar *	50
4	Pekerjaan yang membedakan barang - barang kecil secara sepintas lalu *	100
5	Pekerjaan yang membedakan barang - barang kecil yang agak teliti *	200
6	Pekerjaan pembedaan yang teliti daripada barang - barang kecil dan halus *	300
7	Pekerjaan membeda-bedakan barang - barang halus dengan kontras yang sedang dan dalam waktu yang lama *	500 - 1000
8	Pekerjaan membeda-bedakan barang - barang yang sangat halus dengan kontras yang sangat kurang untuk waktu yang lama *	1000
* Rincian secara lengkap agar dapat dilihat langsung pada regulasi yang dimaksud		

Tangerang, 16 September 2025

(Abidah Walfathiyyah)
Supervisor Technical Control

hfC9BwTT1d0fbDp

Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji. Lembar ini tidak boleh diubah ataupun digandakan tanpa izin tertulis dari pihak laboratorium.