PT. GRAHA MUTU PERSADA
Jl. Raya Pacing No. 35A, Kec. Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur 61381
Telp. (0321) 5287839
Email : persadalab@gmail.com Website : www.grahamutupersada.com

Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Penguji
LP -1099 - IDN

INFORMASI PELANGGAN DAN SAMPEL
CUSTOMER AND SAMPLE INFORMATION

Nama Pelanggan : **PT LEN INDUSTRI**
(Customer Name)

Alamat : **Jl. Soekarno Hatta No. 442, Pasirluyu, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat**
(Address)

No	Jenis Sampel	Kode Sampel	Lokasi Sampling	Spesifikasi	Titik Koordinat	Tgl Sampling	Tgl Penerimaan Sampel	Tgl Analisa
1	Air Limbah	D.AL26-0723	Outlet IPAL Domestik	-	S. 6° 57' 3,04" E. 107° 37' 12,482"	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026

Informasi Umum

General Information

1. Laporan ini diterbitkan berdasarkan hasil yang sebenar-benarnya sesuai pengujian dari contoh uji/sampel yang diterima oleh PT Graha Mutu Persada.
   This report is published based on actual results according to testing from samples received by PT Graha Mutu Persada.
2. Laporan ini bersifat rahasia sehingga tidak diperbolehkan digandakan dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Graha Mutu Persada dan hanya dipergunakan sebagaimana mestinya.
   This report is confidential and may not be duplicated for any reason without permission from PT Graha Mutu Persada and may only be used as intended.
3. Pengaduan dapat diterima maksimal 30 hari kalender setelah customer menerima Laporan Hasil Uji.
   Complaints can be received a maximum of 30 calendar days after the customer receives the Report.
4. Contoh uji/sampel akan dimusnahkan dalam waktu 30 hari kalender setelah customer menerima Laporan Hasil Uji.
   Complaints can be received a maximum of 30 calendar days after the customer receives the Report.

Mojokerto, 24 Februari 2026
PT Graha Mutu Persada

Adi Darma S.T
Chief Operation Officer

Copyright ©2025 by PT. Graha Mutu Persada.

PT. GRAHA MUTU PERSADA
Jl. Raya Pacing No. 35A, Kec. Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur 61381
Telp. (0321) 5287839
Email : persadalab@gmail.com Website : www.grahamutupersada.com

Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Penguji
LP -1099 - IDN

REPORT OF ANALYSIS

Nama Pelanggan *(Customer Name)*	: **PT LEN INDUSTRI**	Kode Sampel *(Sample Code)*	: **D.AL26-0723**
Alamat *(Address)*	: Jl. Soekarno Hatta No. 442, Pasirluyu, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat	Metode Sampling *(Sampling Method)*	: 1) SNI 8990:2021 2) SNI 9063:2022
Jenis Sampel *(Sample Matrix)*	: **Air Limbah**	Tgl. Sampling *(Sampling Date)*	: 12 Februari 2026
Lokasi Sampel *(Sample Location)*	: Outlet IPAL Domestik	Tgl. Penerimaan *(Received Date)*	: 12 Februari 2026
Titik Koordinat *(Coordinate point)*	: S. 6° 57' 3,04" E. 107° 37' 12,482"	Tgl. Analisis *(Analysis Date)*	: 12 Februari 2026
No. Seri *(Serial Number)*	: **3321/VI/2026**	Tgl. Laporan *(Report Date)*	: 24 Februari 2026

No.	Parameter	Hasil	Baku Mutu**)	Satuan	Metode
A. Fisika					
1	TSS	2,40	30	mg/L	SNI 6989.3:2019
B. Kimia					
1	pH	7,68	6 - 9	-	SNI 6989.11:2019
2	BOD	21,7	30	mg/L	SNI 6989.72:2009
3	COD	55,46	100	mg/L	SNI 6989.2:2019
4	Amonia	9,82	10	mg/L	SNI 06-6989.30:2005
5	Minyak dan Lemak *)	4,93	5	mg/L	SNI 6989.10-2011
C. Mikrobiologi					
1	Total Coliform	1.200	3.000	MPN/100 ml	Standard Method APHA 24th Edition, 9221 A, B, C, 2023

Keterangan :

*) = Parameter belum terakreditasi

) = **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 68 Tahun 2016-Lampiran I - Baku Mutu Air Limbah Domestik Tersendiri

- Hasil uji yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji

1) = SNI 8990:2021 Metode Pengambilan Contoh Uji air limbah untuk parameter fisika dan kimia

2) = SNI 9063:2022 Metode Pengambilan Contoh Uji air dan air limbah untuk parameter mikrobiologi

Catatan : Pengaduan tidak ditoleransi setelah 30 hari dari tanggal Report diterbitkan.
Note : Complaint Not Served After 30 Days From Date of Report Published.

Laporan Hasil Uji ini merupakan satu kesatuan dan dilarang untuk mengubah.
This report is a complete unit that cannot be changed.

PT. GRAHA MUTU PERSADA
Jl. Raya Pacing No. 35A, Kec. Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur 61381
Telp. (0321) 5287839
Email : persadalab@gmail.com Website : www.grahamutupersada.com

Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Penguji
LP -1099 - IDN

DATA INTERPRETATION

Jenis Sampel *(Sample Matrix)* : **Air Limbah**
Kode Sampel *(Sample Code)* : **D.AL26-0723**
Lokasi Sampel *(Sample Location)* : Outlet IPAL Domestik
Tgl. Sampling *(Sampling Date)* : 12 Februari 2026

No.	Parameter	Hasil	Baku Mutu**)	Satuan	Kesimpulan
A. Fisika					
1	TSS	2,40	30	mg/L	Memenuhi
B. Kimia					
1	pH	7,68	6 - 9	-	Memenuhi
2	BOD	21,7	30	mg/L	Memenuhi
3	COD	55,46	100	mg/L	Memenuhi
4	Amonia	9,82	10	mg/L	Memenuhi
5	Minyak dan Lemak *)	4,93	5	mg/L	Memenuhi
C. Mikrobiologi					
1	Total Coliform	1.200	3.000	MPN/100 ml	Memenuhi

Keterangan :

*) = Parameter belum terakreditasi

) = **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 68 Tahun 2016-Lampiran I - Baku Mutu Air Limbah Domestik Tersendiri

- Hasil uji yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji

1) = SNI 8990:2021 Metode Pengambilan Contoh Uji air limbah untuk parameter fisika dan kimia

2) = SNI 9063:2022 Metode Pengambilan Contoh Uji air dan air limbah untuk parameter mikrobiologi

Catatan : Pengaduan tidak ditoleransi setelah 30 hari dari tanggal Report diterbitkan.
Note : Complaint Not Served After 30 Days From Date of Report Published.

Laporan Hasil Uji ini merupakan satu kesatuan dan dilarang untuk mengubah.
This report is a complete unit that cannot be changed.