LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN
PERUMDA TIRTAWENING KOTA BANDUNG
Jl. Atlas Raya No. 6 Bandung (022) 7219399 / (022) 87787500 081222001521
www.labpkl.co.id managerpelanggan.lpkl@gmail.com
facebook.com/labpkltirtawening @labpkltirtawening
@labpkltirtawening @labpkltirtawening

# SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN
# (Certificate of Testing Result)

## NOMOR SERTIFIKAT : 01189.26.02262

| | | |
|---|---|---|
| 1. NOMOR ORDER | : | 01189/III/2026 |
| 2. PEMBERI ORDER | : | PT LEN INDUSTRI (PERSERO)<br>JL. SOEKARNO HATTA NO. 442 KEC. REGOL BANDUNG |
| 3. CONTOH UJI DARI | : | PT LEN INDUSTRI (PERSERO) |
| 4. JENIS CONTOH UJI | : | AIR LIMBAH |
| 5. JUMLAH CONTOH UJI | : | 1 CONTOH UJI |
| 6. KETERANGAN CONTOH UJI | : | PENGAMBILAN CONTOH UJI DILAKUKAN OLEH PETUGAS LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN |
| 7. TANGGAL PENGAMBILAN CONTOH UJI | : | 30 MARET 2026 |
| 8. TANGGAL PENERIMAAN | : | 30 MARET 2026 |
| 9. TANGGAL LAPORAN | : | 08 APRIL 2026 |
| 10. JUMLAH HALAMAN | : | 2 HALAMAN ( TERMASUK HALAMAN MUKA ) |

LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN

LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN

*Hasil pengujian tersebut hanya berlaku untuk contoh uji yang bersangkutan.*
*Dilarang menggandakan laporan pengujian tanpa izin dari LPKL PERUMDA Tirtawening Kota Bandung.*
*Melayani jasa pengujian lingkungan seperti : air, udara, emisi, tanah, biota air, swab, makanan, dll.*
*Telah terakreditasi oleh KAN No.* ***LP-316-IDN*** *dan teregistrasi sebagai Lab Lingkungan oleh KemenLH*
*No. Reg* ***00042/LPJ/LABLING-1/LRK/KLH***
***F01-SOP-7.8-LPKL***

LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN
PERUMDA TIRTAWENING KOTA BANDUNG
Jl. Atlas Raya No. 6 Bandung (022) 7219399 / (022) 87787500 081222001521
www.labpkl.co.id managerpelanggan.lpkl@gmail.com
facebook.com/labpkltirtawening @labpkltirtawening
@labpkltirtawening @labpkltirtawening

# LAPORAN HASIL PENGUJIAN
# (Testing Result Report)

## HASIL PENGUJIAN KUALITAS AIR

1. **NOMOR SERTIFIKAT** : 01189.26.02262
2. **KODE CONTOH UJI** : 1. LCD-C
3. **CONTOH UJI DARI** : PT Len Industri (Persero)
   Jl. Soekarno Hatta No. 442 Kec. Regol Bandung
4. **JENIS CONTOH UJI** : Air Limbah
5. **LOKASI PENGAMBILAN CONTOH UJI** : IPAL
6. **TITIK PENGAMBILAN CONTOH UJI** : Outlet (S 06° 57' 03.8" & E 107° 37' 12.3")
7. **METODE PENGAMBILAN CONTOH UJI** : SNI 8990:2021 (Fisika Kimia)
   SNI 9063-2022 (Mikrobiologi Air)
8. **BAKU MUTU** : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Lampiran I Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Tersendiri
9. **TANGGAL PENERIMAAN** : 30 Maret 2026
10. **TANGGAL PENGUJIAN** : 30 Maret-07 April 2026

| NO | PARAMETER<br>Parameter | SATUAN<br>Unit | BAKU MUTU<br>Specification | HASIL PENGUJIAN<br>Testing Result | METODA ACUAN<br>Method of Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pH | - | 6.0 - 9.0 | 7,67 | SNI 6989.11-2019 |
| 2 | BOD | mg/L | 30 | 8,52 | SNI 6989.72:2009 |
| 3 | COD | mg/L | 100 | 23,75 | SNI 6989.2-2019 |
| 4 | Padatan Tersuspensi Total (TSS) | mg/L | 30 | 3,00 | SNI 6989.3:2019 |
| 5 | Minyak Dan Lemak | mg/L | 5 | 2,00 | SNI 6989.10:2011 |
| 6 | Amonia ($NH_3$-N) | mg/L | 10 | 8,67 | SNI 06-6989.30-2005 |
| 7 | Total Coliform | jml/100 mL | 3.000 | 2.800 | SM 24th Edition APHA 9221-B&C-2023* |

**Keterangan :**

a. American Public Health Association, Standard Methode Edisi ke 24 tahun 2023(*)
b. Suhu Udara Ambien Pada Saat Pengambilan Contoh Uji: ***28,14*** °C

**Manager Mutu LPKL Perumda Tirtawening Kota Bandung**

**Annisa Rizkiyanti Sudarmadji, S.T.**

LABORATORIUM PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN